


認定書

国住指第 1412 号
令和元年 9 月 2 日

吉野石膏株式会社
代表取締役社長 須藤 永作 様

国土交通大臣 石井 啓



下記の構造方法等については、建築基準法第 68 条の 25 第 1 項（同法第 88 条第 1 項において準用する場合を含む。）の規定に基づき、同法施行令第 1 条第五号及び第 108 条の 2 第一号から第三号まで（準不燃材料）の規定に適合するものであることを認める。

記

1. 認定番号
QM-0954-1
2. 認定をした構造方法等の名称
ボード用原紙張／ガラス繊維混入せっこう板
3. 認定をした構造方法等の内容
別添の通り

（注意）この認定書は、大切に保存しておいてください。

別添

1. 一般名
ボード用原紙張／ガラス繊維混入せっこう板

2. 形状・寸法等

項 目	仕 様
形 状	平板
表 面 の 形 状	平滑
厚 さ (mm)	9.5±0.95
質 量 (kg/m ²)	7.60±0.76(かさ比重:0.80±0.08)

3. 材料構成等


項 目	仕 様
(1) ボード用原紙	組成などは社外秘とさせていただきます。
(2) ガラス繊維混入せっこう板	組成などは社外秘とさせていただきます。
(3) ボード用原紙	組成などは社外秘とさせていただきます。

4. 構成断面等(単位: mm)

(1) ボード用原紙

(2) ガラス繊維混入せっこう板

(3) ボード用原紙



t : 9.5
t1 : 0.15~0.35
t2 : 8.8~9.2